

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Aktuator til Vario B WGF og Vario Plus fordeler
Nr. på FDV	01-026
Dato	08.05.2018
Utgave	Utgave 2



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor Vario B består av:

- 1 aktuator
- 1 bajonett ventil adapter ring M28x1,5 mm

Uponor Vario PLUS består av:

- 1 aktuator
- 1 bajonett ventil adapter ring M30x1,5 mm

24V - strømløs stengt - on/off – 1W (1090262 / 1090264)

230V - strømløs stengt - on/off – 1W (1090263 / 109065)

1090264/1090265 Monteres på turventil

1090262/1090263 Monteres på returventil

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 1105	1090262	53007303	Uponor Vario PLUS 24V 1W NC VA02 MT 30X1,5		1	st
836 1106	1090263	53007318	Uponor Vario PLUS 230V 1W NC VA02 MT 30X1,5		1	st
836 1107	1090264	53007322	Uponor Vario B 24V 1W NC VA32 FT 28X1,5		1	st
836 1108	1090265	53007337	Uponor Vario B 230V 1W NC VA32 FT 28X1,5		1	st
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egne punkter: Elektronikk</li> <li>- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen</li> <li>- Farge / overflate: Blå / grå</li> <li>- Vedlegg / dokumentasjon:</li> </ul>						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

## 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Kan tørkes med en lett fuktet klut.
- Ettersyn og kontroll: Utføres 1 – 2 ganger pr. år.  
Sjekk at bajonetten er skrudd fast til fordeleren (kun for hånd)  
For funksjonskontroll: Vri rattet på romtermostaten til høyeste temperatur og vent i ca. 5 min. Nå skal indikatoren være synlig på toppen termoelementet. Vri så termostaten til laveste temperatur og vent i ca. 5 min. Termoelementet skal nå stenge kursen, det vil si at indikatoren ikke skal være synlig.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ikke behov

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Avhengig av bruk.
- Garanti: FLVVS 2016
- Fuktbestandighet: IP54

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesille tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc: Ingen spesielle tiltak

## 8 ) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
- Kode for avfallsbehandling: 1507
- Øvrige opplysninger:

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : [vv.no@uponor.com](mailto:vv.no@uponor.com)**
- **Internett adresse : [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**